



工 事 概 要	
工 事 名	鹿児島大学（郡元）共通教育棟4号館改修電気設備工事
工 事 場 所	鹿児島市郡元一丁目21-24（鹿児島大学構内）
完 成 期 限	令和 2年 3月20日（金曜日）
	現場施工着手は令和元年8月9日からの為、8月8日までは主任技術者又は
	監理技術者の専任及び場代理人の工事現場における常駐を要しないことが出来る。
工 事 の 種 類 ・ 規 模 等	団 地 名
	郡 元
	棟 名 称
	共通教育棟4号館
	工 種
	改修
	増築
	構 造 ・ 階 数
	R5
	-
施 工 条 件	建 築 面 積
	1, 103 m <sup>2</sup>
	延 べ 面 積
	4, 873 m <sup>2</sup>
	改修延べ面積
	4, 873 m <sup>2</sup>
	延 べ 面 積 計
	4, 873 m <sup>2</sup>
	改修延べ面積計
	4, 873 m <sup>2</sup>
施 工 条 件	工事内容
	電灯設備
	構内交換設備
	火災報知設備
	動力設備
	誘導支援設備
	エネルギー管理設備
	受変電設備
	テレビ共同受信設備
	構内配電線路
施 工 条 件	構内情報通信網設備
	拡声設備
	構内通信線路
施 工 条 件	この工事現場では、次の施工条件による。
	・原則、施工時間は8:00～18:00とする。
	・土・日・祝日の作業は監督職員との協議による。
	・激しい振動、騒音を伴う場合は、監督職員と協議の上作業日程を決めること。
	・工事車両の構内への入構及び出構は左折とする。
	・作業等については乗り合いを行うなど入構車両の削減に努めること。
	・構内は徐行運転とし、学生・教職員等への事故防止に努めること。
	・構内道路は車両と歩行者が交差するため、学生・教職員等が多い時間帯の
	工事車両の入出構は極力避けること。
	・学内行事に伴う作業制限については監督職員と協議による。
施 工 条 件	・工事用地は埋蔵文化財包蔵地となっており、土工事の際は必要に応じて立会い
	調査等に協力すること。
	・構内は禁煙とする。
	・存置する機器等は、ビニルシート等により、養生を行うこと。
	・停電並びに情報、電話その他の回線停止作業は監督職員と協議のうえ、
	実施すること。


凡 例		本工事位置
		工事用地
	-----	仮囲い（鋼板H=2.0m）（別途建築工事）
	-----	防音シート張り（別途建築工事）
	→	工事用車両経路
	⊗	交通誘導員（随時）
	⊙W	工事用給水構内分岐位置

工事概要書（参考図）



鹿児島市案内図

No Scale




キープラン



工事用地

本工事位置



郡元団地配置図