

# 質疑回答書

業務名称：鹿児島大学（桜ヶ丘）図書館改修設備設計業務

## 質疑回答書

業務名称： 鹿児島大学（桜ヶ丘）図書館改修設備設計業務

番号	図番	質 疑 事 項	回 答
1		<p>【省エネルギー関係計算について】</p> <p>設計概要書（2. 設計概要 §1. 計画概要 1. 基本的な考え方）中における『省エネルギー関係計算書の作成』に関する具体的な内容についてご教示願います。</p>	<p>ライフサイクルコスト（LCC）の算定と CASBEE（建築環境総合性能評価システム）の評価のことです。</p>
2		<p>【課金システムについて】</p> <p>設計概要書（2. 設計概要 §3. 機械設備設計概要 1. 空調設備）中に、『課金を行えるシステム』の検討が必要との事ですが、空調以外の電気使用量（照明・コンセント等）の課金に関する検討は必要ないと考えてよろしいでしょうか？</p>	<p>電気使用量の課金に関する検討は、設計概要書 2. 設計概要 §2. 電気設備設計概要 10. エネルギー管理設備 に含まれます。</p>