

参考数量書に対する質疑回答書

工事名：鹿児島大学（桜ヶ丘）ライフライン再生（共同溝改修）電気設備工事

参考数量書に対する質疑回答書

工事名： 鹿児島大学（桜ヶ丘）ライフライン再生（共同溝改修）電気設備工事

番号	質 疑 事 項	回 答
1	<p>設計図面において改修後と改修前では、ケーブルラックのサポートがL鋼から既製品ケーブルラックへ変わっているが参考数量書では幅 800 が 15 個しか記載されておりません。 ケーブルラック（幅 800・700・600・500）についてはどの様にするのでしょうか。</p>	<p>「既製品ケーブルラックブラケット（幅 800）」は、既設ケーブルラック（再取付）の支持として います。 新設のケーブルラックブラケット（幅 800・700・600・500）については、新設ケーブルラックの単価に含まれています。</p>