

# 質疑回答書

業務名称：鹿児島大学（下伊敷）特別支援学校体育館改修設計業務

## 質疑回答書

業務名称：鹿児島大学（下伊敷）特別支援学校体育館改修設計業務

番号	図番	質 疑 事 項	回 答
1	設計概要書 2. 設計概要 § 1.3)	構造上の安全性の確認については、具体的にはどのような作業となりますでしょうか。ご教授ください。	地下ピット構築にかかる設計のほか、改修内容に応じて必要な構造確認・検討（各所壁・スラブの開口・閉塞、設置予定機器等に応じたスラブ補強・基礎新設等）を想定しております。