

現場説明書等に対する質疑回答書

工事名称：鹿児島大学（桜ヶ丘）医歯学総合研究科棟1（Ⅰ期）改修その他工事

現場説明書等に対する質疑回答書

工事名称：鹿児島大学（桜ヶ丘）医歯学総合研究棟 1（Ⅰ期）改修その他工事

番号	図番	質 疑 事 項	回 答
1	A-58	撤去建具LSD10ですが、建具表では7Fに3か所とありますが建具キーブランでは見当たりません。	建具キーブランが正となりますので、7Fに撤去建具 LSD10 はありません。
2	現場説明書	解体工事に伴う騒音については、平日での作業可能と考えて宜しいのでしょうか。（土日での作業でしょうか）	原則、現場説明書別図 1 に示す工事制限日を除き、平日での解体工事（騒音作業）は可能ですが、建物使用エリアへの影響が大きいと想定される作業内容・場所については、土・日での作業も含めて日程等を事前に監督職員と協議することとします。
3	現場説明書	工事用電力として、動力を供給して頂くことは可能でしょうか。 （工事用エレベーター 3 相 200V 動力機 3.7kW ×2 基）	可能です。