

現場説明書等に対する質疑回答書

工事名：鹿児島大学（桜ヶ丘）医歯学総合研究科棟1（Ⅰ期）改修電気設備工事

現場説明書等に対する質疑回答書

工事名：「鹿児島大学（桜ヶ丘）医歯学総合研究科棟1」（Ⅰ期）改修電気設備工事

番号	図番	質 疑 事 項	回 答
1	E-038.E-039	雷保護設備におきまして、立面図・R 階平面図に将来工事分の記載が御座います。本工事に含まれると考えて宜しいでしょうか。	将来工事のため、本工事には含みません。
2	E-065	構内情報通信網設備の系統図(切替)仮設用 HUB12 ポート 8 台の記載があります。HUB 仕様内容について。HUB メーカー・品番・仕様内容を教えてください。	メーカーの指定はありません。 仕様は下記の通りとします。 定格条件：AC100V、50/60Hz 伝送方式：IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T 伝送速度：10/100Mbps 全/半二重、 1000Mbps 全二重 適合ケーブル：ツイスト・ペア・ケーブル 最大伝送距離：100m オートネゴシエーション機能：通信速度、全/半二重を自動認識 備考：PoE 対応（各ポート最大 30W まで給電可能）