

工 事 概 要					
工 事 名	鹿児島大学（桜ヶ丘）基幹・環境整備（電気設備支障配線切り回し）工事				
工 事 場 所	鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号（鹿児島大学構内）				
完 成 期 限	2019年 6月28日（金曜日）				
工 事 の 種 類 ・ 規 模 等	団 地 名	桜 ヶ 丘			
	棟 名 称	—			
	工 種	—			
	構 造 ・ 階 数	—			
	建 築 面 積	—			
	延 べ 面 積	—			
	改修延べ面積	—			
	延 べ 面 積 計				
	改修延べ面積計				
	模 様 替 内 容	屋外配線電路			
		屋外通信線路			
		（ ）の数値は、当該既設建物の面積とする。			
施 工 条 件	この工事現場では、次の施工条件による。				
	・ 工事用車両の構内への入構及び出構は一部を除き原則左折とする。				
	・ 構内は徐行運転とし、学生・教職員等への事故防止に努めること。				
	・ 作業者等については乗り合いを行うなど入構車両の削減に努めること。				
	・ 構内道路は車両と歩行者が交錯するため、患者・学生が多い時間帯（8:00～9:30）の工事車両の入構は極力避けること。				
	・ 工事で発生する粉塵等は工事範囲外に漏れないよう対策を行うこと。				
	・ 使用する重機等は低騒音型・低振動型及び排出ガス対策型とし、重機の移動等で発生する騒音・振動等の軽減対策を行うこと。				
	・ 工事建物内の工事範囲外において、学生・教職員が利用しているため、安全確保には特に留意すること。				
	・ 学内行事に伴う作業制限については監督職員と協議すること。				
	・ 構内への入構についてはバスタードが必要になるため、購入すること。				
	・ 構内は原則禁煙とすること。				
	・ 停電並びに情報、電話その他の回線停止作業は監督職員と協議のうえ、土、日、祝日に実施すること。				
	・ 構内の工事を遂行するに当たり別途工事の受注会社ならびに企業体間の連絡調整を図り、各工事の円滑かつ安全な作業の推進を図ることを目的とした構内安全協議会に加盟すること。				

凡 例

	配線切り回し対象建物
	工事用地
↔	工事用車両経路

【配線切り回しを行うケーブル一覧】

- 看護師宿舎
 - 電灯×3本
 - 動力×1本
 - PHS×1本
 - ELVインターホン等×2本
- レジデントハウス
 - 電灯×1本
 - PHS×1本
- ポンプ室
 - 動力×1本

工事概要書 (参考図)

本工事場所
鹿児島大学校ヶ丘団地

鹿児島市内図 No Scale

磁北 (西偏 5° ~ 15°)

冬期主風向

夏期主風向

鹿児島大学校ヶ丘団地 配置図 S=1/3,000