

質疑回答書

業務名称：鹿児島大学（郡元他）学習交流プラザ等太陽光発電設備設計業務

質疑回答書

業務名称： 鹿児島大学（郡元他）学習交流プラザ等太陽光発電設備設計業務

番号	図番	質 疑 事 項	回 答
1	設計業務委託特記仕様書 P2 II 業務仕様 6. 業務範囲	今回業務範囲は実施設計のみで基本設計は含んでおりませんが、基本設計書があるとの解釈でよろしいでしょうか。	基本設計書はありません。 今回業務範囲は実施設計のみとなります。
2	設計業務委託特記仕様書 P2 II 業務仕様 6. 業務範囲(1)一般業務①実施設計（建築）	（太陽光パネル設置後の既存建物屋根の荷重に関する既存構造計算書等との照合・荷重増加の場合の既存建物の構造安全性の検討共）とありますが、今回業務範囲 18 棟全ての既存構造計算書はあるとの解釈でよろしいでしょうか。	下記の建物について既存構造計算書はありません。 ・（郡元）農・獣医共通棟（1号館） ・（郡元）農学部研究附属棟 ・（郡元）理学部 2号館 ・（郡元）管理棟・理系研究棟 構造計算書が無い建物の確認については、標準的な屋根積載荷重との比較・検討等を想定していますが、詳細については契約後、監督職員との協議によることとします。
3	設計業務委託特記仕様書 P5、6 II 業務仕様 8. 成果物及び提出部数等 (1) 実施設計	今回業務範囲 18 棟全ての完成図の建築に係る既存建物の CAD データ及び電気に係る既存電気設備図（受変電設備単線結線図、幹線等の構内配電線路図、電灯・動力設備図）の CAD データはあるとの解釈でよろしいでしょうか。	下記の建物について、完成図 CAD データはありませんので PDF 形式でのデータ貸与となります。 【建築】 ・（郡元）文系研究棟 ・（郡元）地域コトづくりセンター 【電気設備】 ・（郡元）文系研究棟 ・（郡元）地域コトづくりセンター ・（郡元）農学部研究附属棟
4		業務委託料を算出するにあたり、参考図面枚数をご提示いただけませんか？	必要な図面枚数については本業務仕様書等を参照の上、ご検討ください。